

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Сухобузимский детский сад №1»
663040, РФ, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Ленина, д.
108 E-mail: suh-det-sad-1@mail.ru, 8(39199)21402



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МКДОУ

«Сухобузимский детский сад №1»

Галкина М.Г.

приказ от 03.04.2023 г. № 13-ОД

ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности в МКДОУ «Сухобузимский детский сад №1»

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности в **МКДОУ «Сухобузимский детский сад №1»** (далее – Инструкция) устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения работников, организации работы и содержания территорий, здания, сооружений и помещений дошкольной образовательной организации **МКДОУ «Сухобузимский детский сад №1»** (далее – объект защиты, ДОУ) в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Данная инструкция разработана исходя из специфики пожарной опасности здания, сооружений и помещений объекта защиты, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, имеющегося в ДОУ.

1.3. Настоящая инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в дошкольное образовательное учреждение.

1.4. Администрация, педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал ДОУ обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры по спасению и эвакуации людей, ликвидации пожара.

1.5. Непосредственное руководство системой пожарной безопасности в ДОУ в пределах своей компетенции осуществляет руководитель **МКДОУ «Сухобузимский детский сад №1»**, который несет персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции и соблюдение требований пожарной безопасности.

1.6. Обучение сотрудников ДОУ осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в дошкольном образовательном учреждении не допускаются.

1.7. Противопожарный инструктаж работников ДОУ осуществляется уполномоченное должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность и прошедшее обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности. Порядок и сроки обучения сотрудников мерам пожарной безопасности определяет руководитель ДОУ с учетом требований нормативных правовых актов РФ.

1.8. Работники ДОУ, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей Инструкции несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством РФ.

2. Характеристики объекта защиты и специфика пожарной опасности

2.1. Дошкольное образовательное учреждение относится к объекту защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.

2.2. В ДОУ имеются административные кабинеты, помещения детских групп (групповые, спальные, раздевальные), универсальный зал, медицинский кабинет. В состав административно-хозяйственных помещений входят пищеблок, прачечная, помещения для инвентаря и ТМЦ, хранения продуктов, комната персонала и прочие хозяйствственные помещения.

2.3. На пищеблоке осуществляются процессы по приготовлению пищи для воспитанников дошкольной образовательной организации, использование электрооборудования, технологического и теплового электрооборудования для приготовления пищи.

2.4. Особо опасными в пожароопасном отношении являются помещения:

- пищеблок;
- кладовые инвентаря и ТМЦ;
- кладовые для пищеблока;
- прачечная с помещением для хранения чистого белья.

3. Порядок содержания территории, здания, сооружений и помещений, путей и эвакуационных выходов в ДОУ

3.1. Порядок содержания здания, сооружений и помещений

3.1.1. В здании, сооружениях и помещениях детского сада запрещено:

- превышать нормативную вместимость в групповых помещениях и спальнях, универсальном зале, иных помещениях для занятий с детьми;
- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;
- использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией;
- хранить и применять на чердаках, в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах РФ и нормативных документах по пожарной безопасности;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);
- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших

коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

- устанавливать неоткрывающиеся металлические решетки на окнах, закрывать жалюзи;
- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;
- устраивать в производственных и складских помещениях здания (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;
- размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;
- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;
- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;
- выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
- обрачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные компьютеры, принтеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, телевизоры и любые другие электроприборы.